



1111  
0000

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Ставропольскому краю  
(по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району)  
г. Благодарный, ул. Вокзальная, 58, тел. 8(86549) 5-05-11, факс 8(86549) 5-05-11,  
электронная почта **Blagodar77@bk.ru**

- номера телефонов доверия:
1. МЧС России – 8(495)617-20-59
  2. Южного регионального центра МЧС России – 8(863) 240-66-10
  3. Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

### Предписание № 89/1/74

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЕННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  
"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  
№ 6" законный представитель юридического лица – директора Белкиной И.Н.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного Государственного инспектора Благодарненского городского округа и Туркменского района по пожарному надзору-начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю( по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району) майора внутренней службы Ермакова А.В. № 89 от «04» марта 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69 Ф3 «О пожарной безопасности» в период с 25 марта 2019 г. по 11 апреля 2019 г. проведена внеплановая проверка.

Государственный инспектор Благодарненского городского округа и Туркменского района по пожарному надзору - дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району) капитан внутренней службы Плеханов Николай Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку,

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 6"

Юридический адрес: Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Советская, 386.  
Фактический адрес: Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Советская, 386

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Белкиной И.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнено)

		нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены		е)
1	2	3	4	5
Документация				
1.	На объекте не храниться исполнительная документация на установки систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре.	ППРФ № 390 п. 61	01.08.2019 г.	
2.	Обеспечить наличие при монтаже на систему оповещения людей о пожаре и автоматическую пожарную сигнализацию проектные решения (проекты), в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на каждый объект.	ППР РФ № 390 п.61	01.08.2019 г.	
Гаражи				
3.	Провода АУПС и СОУЭ выполнить согласно требованиям таблицы 2 п. 6 ГОСТ Р 53315-2009.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 2 ст. 82. СП 5.13130.2009 п. 13.15.3	01.08.2019 г.	
4.	Обеспечить наличие при монтаже на систему оповещения людей о пожаре и автоматическую пожарную сигнализацию проектные решения (проекты), в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на каждый объект.	ППР РФ № 390 п.61	01.08.2019 г.	
5.	Оборудовать светильник колпаком (рассеивателем), в здания.	ППРФ № 390 п. 42 п/п. «в»	01.08.2019 г.	
Мастерские				
6.	Провода АУПС и СОУЭ выполнить согласно требованиям таблицы 2 п. 6 ГОСТ Р 53315-2009.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 2 ст. 82. СП 5.13130.2009 п. 13.15.3	01.08.2019 г.	
7.	Обеспечить наличие при монтаже на систему оповещения людей о пожаре и автоматическую пожарную сигнализацию проектные решения (проекты), в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на каждый объект.	ППР РФ № 390 п.61	01.08.2019 г.	
8.	Не допускать в здании	ППРФ № 390 п. 42	01.08.2019 г.	

	эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции.	п/п «а»		
9.	План эвакуации людей в здании выполнить в соответствии с ГОСТ в (фотолюминесцентном исполнении) заменить старые.	ППР РФ № 390 п.7	01.08.2019 г.	
10.	Здание оборудовать автоматической системой оповещения людей о пожаре.	ФЗ № 123 ст. 52 п. 3, п. 1; НПБ 104-03 табл. 2 п. 1, п. 15.	01.08.2019 г.	
Прачечная				
11.	Все помещения здания оборудовать датчиками автоматической пожарной сигнализацией.	ФЗ № 123 ст. 54 п. 2, ст. 52 п. 3, ст. 151, п. 3 ст. 4; НПБ 110-03 табл. 1 п. 9	01.08.2019 г.	
12.	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.	ППР РФ 390 п. 61	01.08.2019 г.	
Подсобное помещение				
13.	Помещения здания оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	ФЗ № 123 ст. 54 п. 2, ст. 52 п. 3, ст. 151, п. 3 ст. 4; НПБ 110-03 табл. 1 п. 9	01.08.2019 г.	
Спортзал				
14.	Провода АУПС и СОУЭ выполнить согласно требованиям таблицы 2 п. 6 ГОСТ Р 53315-2009.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 2 ст. 82, СП 5.13130.2009 п. 13.15.3	01.08.2019 г.	
15.	Обеспечить наличие при монтаже на систему оповещения людей о пожаре и автоматическую пожарную сигнализацию проектные решения (проекты), в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на каждый объект.	ППР РФ № 390 п.61	01.08.2019 г.	
16.	Не допускать в здании эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции.	ППРФ № 390 п. 42 п/п «а»	01.08.2019 г.	
Актовый зал				
17.	Установить настенные речевые оповещатели системы оповещения о пожаре, таким образом, чтобы	ФЗ № 123 ст.151, п.3 ст.4, НПБ 104-03 п.3.21	01.08.2019 г.	

	расстояние от потолка до верхней части оповещателя было не менее 150 мм.			
18.	Провода АУПС и СОУЭ выполнить согласно требованиям таблицы 2 п. 6 ГОСТ Р 53315-2009.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 2 ст. 82. СП 5.13130.2009 п. 13.15.3	01.08.2019 г.	
19.	Обеспечить наличие при монтаже на систему оповещения людей о пожаре и автоматическую пожарную сигнализацию проектные решения (проекты), в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на каждый объект.	ППР РФ № 390 п.61	01.08.2019 г.	
Продовольственный склад				
20.	Провода АУПС и СОУЭ выполнить согласно требованиям таблицы 2 п. 6 ГОСТ Р 53315-2009.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 2 ст. 82. СП 5.13130.2009 п. 13.15.3	01.08.2019 г.	
21.	Обеспечить наличие при монтаже на систему оповещения людей о пожаре и автоматическую пожарную сигнализацию проектные решения (проекты), в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на каждый объект.	ППР РФ № 390 п.61	01.08.2019 г.	
22.	Установить световые оповещатели "Выход" над эвакуационными выходами. высот менее 45 см и выступы (пороги на путях эвакуации).	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 151, п. 3 ст. 4, СП 3.13130.2009 п. 5.3	01.08.2019 г.	
23.	Административное здание оборудовать автоматической системой оповещения людей о пожаре.	ФЗ № 123 ст. 52 п. 3, п. 1; НПБ 104-03 табл. 2 п. 1, п. 15.	01.08.2019 г.	
Столовая				
24.	Провода АУПС и СОУЭ выполнить согласно требованиям таблицы 2 п. 6 ГОСТ Р 53315-2009.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 2 ст. 82. СП 5.13130.2009 п. 13.15.3	01.08.2019 г.	
25.	Обеспечить наличие при монтаже на систему оповещения людей о пожаре и автоматическую пожарную сигнализацию проектные решения (проекты), в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на каждый объект.	ППР РФ № 390 п.61	01.08.2019 г.	

26.	В помещениях не допускать параллельная открытая прокладка расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м.	ФЗ 123 ст. 151, п. 3 ст. 4. СП 5.13130.2009 п. 13.15.15	01.08.2019 г.	
27.	На объекте защиты не допускать совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе (трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке).	ФЗ 123 ст. 151, п. 3 ст. 4. СП 5.13130.2009 п. 13.15.14	01.08.2019 г.	
28.	Не допускать размещение точечных дымовых пожарных извещателей таким образом, что горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	ФЗ 123 ст. 151, п. 3 ст. 4. СП 5.13130.2009 п. 13.15.14	01.08.2019 г.	
29.	На втором этаже установить настенные речевые оповещатели системы оповещения о пожаре, таким образом, чтобы расстояние от потолка до верхней части оповещателя было не менее 150 мм.	ФЗ № 123 ст.151, п.3 ст.4. НПБ 104-03 п.3.21	01.08.2019 г.	
30.	Административное здание оборудовать автоматической системой оповещения людей о пожаре.	ФЗ № 123 ст. 52 п. 3. п. 1; НПБ 104-03 табл. 2 п. 1, п. 15.	01.08.2019 г.	
Швейные мастерские				
31.	Установить настенные речевые оповещатели системы оповещения о пожаре, таким образом, чтобы расстояние от потолка до верхней части оповещателя было не менее 150 мм.	ФЗ № 123 ст.151, п.3 ст.4. НПБ 104-03 п.3.21	01.08.2019 г.	
32.	Провода АУПС и СОУЭ выполнить согласно требованиям таблицы 2 п. 6 ГОСТ Р 53315-2009.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 2 ст. 82. СП 5.13130.2009 п. 13.15.3	01.08.2019 г.	
33.	Обеспечить наличие при монтаже на систему оповещения людей о пожаре и автоматическую пожарную сигнализацию проектные решения (проекты), в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на каждый объект.	ППР РФ № 390 п.61	01.08.2019 г.	
34.	В помещениях не допускать параллельная открытая прокладка расстояние от проводов и кабелей	ФЗ 123 ст. 151, п. 3 ст. 4. СП 5.13130.2009 п.	01.08.2019 г.	

	систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м.	13.15.15		
35.	Обеспечить наличием второго эвакуационного выхода со второго этажа здания столовой (из швейных мастерских).	ФЗ №123 ст.4. СНиП 21-01-97* п. 6.13*.	01.08.2019 г.	
36.	План эвакуации людей в здании выполнить соответствии с ГОСТ в (фотолюминесцентном исполнении) заменить старые.	ППР РФ № 390 п.7	01.08.2019 г.	
Административный корпус				
37.	Установить двери в коридоре препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери) предусмотренные проектной документацией.	ППРФ № 390 п. 23 п/п «д»	01.08.2019 г.	
38.	В помещении библиотеки - установить противопожарную дверь с пределом огнестойкости EI 30.	СНиП 21-01-97; Ч.3 ст. 87 ФЗ № 123	01.08.2019 г.	
39.	План эвакуации людей в здании выполнить соответствии с ГОСТ в (фотолюминесцентном исполнении) заменить старые.	ППР РФ № 390 п.7	01.08.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор Благодарненского городского округа и Туркменского района по пожарному надзору - дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Ставропольскому краю по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району капитан внутренней службы



« 11 » апреля 20 19 г. Н.Ю. Плеханов

Предписание для исполнения получил:  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ)  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-  
ИНТЕРНАТ № 6" законный представитель  
юридического лица – директор

(подпись)

« 11 » апреля 20 19 г. И.Н. Белкина



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Ставропольскому краю

(по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району)  
г. Благодарный, ул. Вокзальная, 58, тел. 8(86549) 5-05-11, факс 8(86549) 5-05-11,  
электронная почта **Blagodar77@bk.ru**

номера телефонов доверия:

1. МЧС России – 8(495)617-20-59
2. Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

### Предписание № 199/1/147

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЕННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  
"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  
№ 6" законный представитель юридического лица – директора Белкиной И.Н.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,  
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного Государственного инспектора Благодарненского городского округа и  
Туркменского района по пожарному надзору-начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС РФ по  
Ставропольскому краю( по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району) подполковника  
внутренней службы Ермакова А.В. № 199 от «31» июля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря  
1994г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08 августа 2019 г. по 30 августа 2019 г. проведена  
внеплановая проверка.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по  
Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району) старший лейтенант внутренней службы Пешков  
Артём Витальевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному  
надзору, проводившего (их) проверку,

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ  
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 6"

Юридический адрес: Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Советская, 386.

Фактический адрес: Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Советская, 386

(наименование объекта надзора и его адрес)

#### СОВМЕСТНО С *завхозом.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предпи сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного	Срок устранения нарушения обязательны х требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)



		документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены		
1	2	3	4	5
Документация				
1.	На объекте не храниться исполнительная документация на установки систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре.	ППРФ № 390 п. 61	01.03.2020 г.	
2.	Обеспечить наличие при монтаже на систему оповещения людей о пожаре и автоматическую пожарную сигнализацию проектные решения (проекты), в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на каждый объект.	ППР РФ № 390 п.61	01.03.2020 г.	
Гаражи				
3.	Провода АУПС и СОУЭ выполнить согласно требованиям таблицы 2 п. 6 ГОСТ Р 53315-2009.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 2 ст. 82, СП 5.13130.2009 п. 13.15.3	01.03.2020 г.	
4.	Обеспечить наличие при монтаже на систему оповещения людей о пожаре и автоматическую пожарную сигнализацию проектные решения (проекты), в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на каждый объект.	ППР РФ № 390 п.61	01.03.2020 г.	
Мастерские				
5.	Провода АУПС и СОУЭ выполнить согласно требованиям таблицы 2 п. 6 ГОСТ Р 53315-2009.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 2 ст. 82, СП 5.13130.2009 п. 13.15.3	01.03.2020 г.	
6.	Обеспечить наличие при монтаже на систему оповещения людей о пожаре и автоматическую пожарную сигнализацию проектные решения (проекты), в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на каждый объект.	ППР РФ № 390 п.61	01.03.2020 г.	
7.	План эвакуации людей в здании выполнить в соответствии с ГОСТ в (фотолюминесцентном исполнении) заменить старые.	ППР РФ № 390 п.7	01.03.2020 г.	

8.	Здание оборудовать автоматической системой оповещения людей о пожаре.	ФЗ № 123 ст. 52 п. 3, п. 1; НПБ 104-03 табл. 2 п. 1, п. 15.	01.03.2020 г.	
Прачечная				
9.	Все помещения здания оборудовать датчиками автоматической пожарной сигнализацией.	ФЗ № 123 ст. 54 п. 2, ст. 52 п. 3, ст. 151, п. 3 ст. 4; НПБ 110-03 табл. 1 п. 9	01.03.2020 г.	
10.	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.	ППР РФ 390 п. 61	01.03.2020 г.	
Подсобное помещение				
11.	Помещения здания оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	ФЗ № 123 ст. 54 п. 2, ст. 52 п. 3, ст. 151, п. 3 ст. 4; НПБ 110-03 табл. 1 п. 9	01.03.2020 г.	
Спортзал				
12.	Провода АУПС и СОУЭ выполнить согласно требованиям таблицы 2 п. 6 ГОСТ Р 53315-2009.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 2 ст. 82, СП 5.13130.2009 п. 13.15.3	01.03.2020 г.	
13.	Обеспечить наличие при монтаже на систему оповещения людей о пожаре и автоматическую пожарную сигнализацию проектные решения (проекты), в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на каждый объект.	ППР РФ № 390 п.61	01.03.2020 г.	
Актальный зал				
14.	Провода АУПС и СОУЭ выполнить согласно требованиям таблицы 2 п. 6 ГОСТ Р 53315-2009.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 2 ст. 82, СП 5.13130.2009 п. 13.15.3	01.03.2020 г.	
15.	Обеспечить наличие при монтаже на систему оповещения людей о пожаре и автоматическую пожарную сигнализацию проектные решения (проекты), в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на каждый объект.	ППР РФ № 390 п.61	01.03.2020 г.	
Продовольственный склад				

16.	Провода АУПС и СОУЭ выполнить согласно требованиям таблицы 2 п. 6 ГОСТ Р 53315-2009.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 2 ст. 82, СП 5.13130.2009 п. 13.15.3	01.03.2020 г.	
17.	Обеспечить наличие при монтаже на систему оповещения людей о пожаре и автоматическую пожарную сигнализацию проектные решения (проекты), в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на каждый объект.	ППР РФ № 390 п.61	01.03.2020 г.	
18.	Установить световые оповещатели "Выход" над эвакуационными выходами. высот менее 45 см и выступы (пороги на путях эвакуации).	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 151, п. 3 ст. 4, СП 3.13130.2009 п. 5.3	01.03.2020 г.	
19.	Административное здание оборудовать автоматической системой оповещения людей о пожаре.	ФЗ № 123 ст. 52 п. 3, п. 1; НПБ 104-03 табл. 2 п. 1, п. 15.	01.03.2020 г.	
Столовая				
20.	Провода АУПС и СОУЭ выполнить согласно требованиям таблицы 2 п. 6 ГОСТ Р 53315-2009.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 2 ст. 82, СП 5.13130.2009 п. 13.15.3	01.03.2020 г.	
21.	Обеспечить наличие при монтаже на систему оповещения людей о пожаре и автоматическую пожарную сигнализацию проектные решения (проекты), в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на каждый объект.	ППР РФ № 390 п.61	01.03.2020 г.	
22.	В помещениях не допускать параллельная открытая прокладка расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м.	ФЗ 123 ст. 151, п. 3 ст. 4, СП 5.13130.2009 п. 13.15.15	01.03.2020 г.	
23.	На объекте защиты не допускать совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе (трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке).	ФЗ 123 ст. 151, п. 3 ст. 4, СП 5.13130.2009 п. 13.15.14	01.03.2020 г.	
24.	Не допускать размещение точечных дымовых пожарных извещателей	ФЗ 123 ст. 151, п. 3 ст. 4, СП	01.03.2020 г.	

	таким образом, что горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	5.13130.2009 п. 13.15.14		
25.	Административное здание оборудовать автоматической системой оповещения людей о пожаре.	ФЗ № 123 ст. 52 п. 3, п. 1; НПБ 104-03 табл. 2 п. 1, п. 15.	01.03.2020 г.	
Швейные мастерские				
26.	Провода АУПС и СОУЭ выполнить согласно требованиям таблицы 2 п. 6 ГОСТ Р 53315-2009.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 2 ст. 82, СП 5.13130.2009 п. 13.15.3	01.03.2020 г.	
27.	Обеспечить наличие при монтаже на систему оповещения людей о пожаре и автоматическую пожарную сигнализацию проектные решения (проекты), в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на каждый объект.	ППР РФ № 390 п.61	01.03.2020 г.	
28.	В помещениях не допускать параллельная открытая прокладка расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м.	ФЗ 123 ст. 151, п. 3 ст. 4, СП 5.13130.2009 п. 13.15.15	01.03.2020 г.	
29.	Обеспечить наличием второго эвакуационного выхода со второго этажа здания столовой (из швейных мастерских).	ФЗ №123 ст.4, СНИП 21-01-97* п. 6.13*.	01.03.2020 г.	
30.	План эвакуации людей в здании выполнить соответствии с ГОСТ в (фотолюминесцентном исполнении) заменить старые.	ППР РФ № 390 п.7	01.03.2020 г.	
Административный корпус				
31.	Установить двери в коридоре препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери) предусмотренные проектной документацией.	ППРФ № 390 п. 23 п/п «д»	01.03.2020 г.	
32.	В помещении библиотеки установить противопожарную дверь с пределом огнестойкости EI 30.	СНИП 21-01-97; Ч.3 ст. 87 ФЗ № 123	01.03.2020 г.	
33.	План эвакуации людей в здании выполнить соответствии с ГОСТ в (фотолюминесцентном исполнении) заменить старые.	ППР РФ № 390 п.7	01.03.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району) старший лейтенант внутренней службы

« 30 » августа 20 19



Предписание для исполнения получил:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ)  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-  
ИНТЕРНАТ № 6" законный представитель  
юридического лица – директор



« 30 » августа 20 19 г.

И.Н. Белкина